



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-75/18

Tarnów, 2018-10-22

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. W treści PFU i SIWZ Zamawiający informuje, że „nie przewiduje konieczności prac modernizacyjnych związanych z agregatem prądowórczym” oraz „należy przewidzieć zasilanie rezerwowe od istniejącego agregatu prądowórczego”. Jednocześnie w odpowiedziach na pytania z dn. 15.10.2018 pojawia się informacja, że „Zamawiający informuje, iż agregat nie posiada nadwyżki mocy na poziomie ok.30 %” (pytanie nr 23 – wskazujące wymaganą wartość rezerwy mocy dla projektowanego pawilonu kardiologicznego). Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć tą rozbieżność?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający informuje, iż potwierdza rezerwę mocy z istniejącego agregatu prądowórczego do projektowanego Pawilonu Kardiologii. W odpowiedzi Ad.23 z dnia 15.10.2018r. Zamawiający odniósł się do nominalnego – obliczeniowego zapotrzebowania mocy do wszystkich obiektów Szpitala.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a